



# Austin Fire Department

Fire Marshals Office  
6310 Wilhelmina Delco Dr., Austin, TX 78752  
(512) 974-0160

## Formulario de Inspección Eléctrica de la unidad de venta ambulante

### Información de la unidad de venta ambulante (MVU)

Fecha:	
--------	--

Nombre de la MVU:	
Nombre del dueño de la MVU:	
Placa matrícula o VIN:	

### Declaración de cumplimiento normativo

La MVU identificada antes ha sido inspeccionada para confirmar que esta unidad cumple o supera todos los requerimientos de las leyes nacionales, estatales y locales y sus enmiendas. Esta inspección incluyó, entre otras cosas, los siguientes puntos:

No hay conexiones o cables de alta tensión expuestos (AC/DC)	No hay interruptores o tomacorrientes pintados o rotos
No hay cajas de conexiones abiertas	La detección de fugas de propano funciona (si tiene cableado)
Todos los disyuntores están etiquetados	Se usa el tamaño y el tipo correctos de cables
No hay ranuras abiertas dentro del panel de disyuntores	El sistema de propano tiene conexión correcta a tierra
Los disyuntores no están demasiado calientes al tacto	Sistemas de AC/DC con conexión correcta a tierra
Tomacorrientes con GFCI instalados según requerimientos	Generador conectado a tierra/con funcionamiento correcto
Todos los apliques funcionan y no tienen daños	El cableado pasa por conductos

### Seleccione la opción de medida que corresponda:

- Certifico que un electricista con licencia de Texas completó una inspección visual de la Unidad Ambulante de Comida y que todo el trabajo dentro de esta unidad cumple o supera los requerimientos de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Certifico que esta es una nueva edificación (dentro de un año de la fecha de inspección) y que todo el trabajo fue realizado por un electricista con licencia y cumple o supera los requerimientos de los códigos eléctricos nacionales y locales. No se requiere una inspección.

Nombre de la empresa:	
Número de licencia:	
Teléfono de la empresa:	
Correo electrónico de la empresa:	
Nombre del electricista:	
Firma del electricista:	